



Voir chapitre INSTALLATION - VUE D'ENSEMBLE de la notice (mêmes numéros de repères).
Fournis de série : l'adoucisseur (repère 1) avec son coffret de commande (2) alimenté électriquement (6), son bac à sel (3) surmonté de la trappe (4) et contenant le régulateur à saumure (5).

See chapter INSTALLATION - OVERVIEW of the instruction manual (same item numbers). Supplied: the softener (item 1) with its controller unit (2) and power supply (6), its salt tank (3) covered by the lid (4) and holding the brine valve (5).

Régulateur à saumure (5) et alimentation électrique (6) non montrés.

Brine valve (5) and power supply (6) not drawn.

SPHERE XL

Dimensions LxHxP
Dimensions WxHxD
400x1175x500 mm

Capacité en sel
Salt storage capacity
84 kg

Réglage flotteur*
Float height
150 mm

Paramètre VOLUME
VOLUME parameter
20

Pression dyn. service
Dyn. operating pressure
2-5 bars


*Régler le régulateur à saumure (5), chapitre INSTALLATION

*Set the brine valve (5), chapter INSTALLATION PROCEDURE

ACCESSOIRES FOURNIS

Included accessories

Evacuations
et siphon
(8-10-11)



Evacuation vanne (8) - longueur 1,6 m -
diamètre intérieur 12 mm
Valve evacuation (8) – 1.6 m long – inner
diameter 12 mm

Trop-plein bac à sel (10) - longueur 1,6 m -
diamètre intérieur 15 mm
Salt tank overflow (10) – 1.6 m long – inner
diameter 15 mm

Egalement fourni: tube d'aspiration de
saumure (9) - longueur 2 m - diamètre
intérieur 6 mm
Also supplied : brining tube (9) – 2 m long – inner
diameter 6 mm

Filtre (7)
Filter



3/4"
femelle –
Longueur
10"
3/4" female
–
Length 10"

Flexibles (13)
Flexible hoses



1" femelle –
Longueur 80 cm
1" female –
Length 80cm

By-pass (12)
Bypass



Type MULTIBLOCK 1"
1" MULTIBLOCK type

Kit de
dureté TH
Hardness
test



Pastilles
IO Clean
IO Clean
tabs



DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dénomination / Designation / Bezeichnung : Adoucisseur / Water softener / Enthärter

Nom commercial / Trade name / Handelsname : BWT PERLA SPHERE

Type / Type / Typenbezeichnung : BWT PERLA SPHERE S / XL

L'appareil est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable / The device complies with the harmonization legislation applicable in the European Union / Das Gerät entspricht den anwendbaren Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union :

Basse tension / Low voltage / Niederspannung 2014/35/UE

CEM / EMC / EMV 2014/30/UE

Machines / Machinery / Maschinen 2006/42/CE

RoHS 2011/65/CE

RED 2014/53/UE

Ce produit est soumis à la directive 2014/68/UE du 15/05/2014 relative aux équipements sous pression. Il remplit les exigences de l'article 4 point 3 (conception et fabrication dans les règles de l'art en usage) mais n'entre pas dans les catégories de I à IV et, à ce titre, n'est pas concerné par le marquage CE relatif aux équipements sous pression.

This product is subject to the Directive 2014/68/UE of 15/05/2014 relating to pressure equipment. It complies with the requirements of articles 4 item 3 (design and manufacture according to the rules of the Art) but does not belong to categories I to IV and, for this reason, are not concerned by the CE marking relating to pressure equipment.

Dieses Produkt unterliegt der Richtlinie 2014/68/UE vom 15/05/2014 über Druckgeräte. Es erfüllt die Anforderungen des Artikels 4, Punkt Nr. 3 (kunstgerechte Entwicklung und Anfertigung), gehört aber nicht zu den Kategorien I bis IV, und ist in diesem Sinne nicht von der CE Kennzeichnung für Druckgeräte betroffen.

La déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de / The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of / Die Konformitätserklärung ist erstellt unter der alleinigen Verantwortung von :

BWT FRANCE - 103, rue Charles Michels - 93206 SAINT-DENIS CEDEX

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées / The following harmonised norms are applied / Folgende harmonisierte Normen sind angewandt :

EN 61000-6-3 : 2001 + A11 (2004), EN 61000-6-1 : 2007, EN 60335-1 (10/2002) + A1 (12/2004) + A2 (08/2006) + A11 (02/2004) + A12 (03/2006), EN 300328 v2.1.1 (2016)



Jean-Vincent LORENZO – Responsable QSE

Signature (Qualité) / Signature (Quality) / Unterschrift (Qualität)



Saint-Denis, 20/01/2021

Lieu et date / Place, date / Ort, Datum