

Voir chapitre INSTALLATION - VUE D'ENSEMBLE de la notice (mêmes numéros de repères).

Fournis de série : l'adoucisseur (repère 1) avec son coffret de commande (2) alimenté électriquiquement (6), son bac à sel (3) surmonté de la trappe (4) et contenant le régulateur à saumure (5).

See chapter INSTALLATION - OVERVIEW of the instruction manual (same item numbers). Supplied: the softener (item 1) with its controller unit (2) and power supply (6), its salt tank (3) covered by the lid (4) and holding the brine valve (5).

Régulateur à saumure (5) et alimentation électrique (6) non montrés.

Brine valve (5) and power supply (6) not drawn.



	Dimensions LxHxP	Capacité en sel	Réglage flotteur*	Paramètre VOLUME	Pression service
	Dimensions WxHxD	Salt storage capacity	Float height	Parameter VOLUME	Operating pressure
CIRRUS					
Ultra	360x600x450 mm	30 kg	45 mm	05 L	2,5-5,0 bar
Normal	385x1110x500 mm	60 kg	160 mm	20 L	2,0-5,0 bar
Plus	385x1110x500 mm	60 kg	130 mm	20 L	2,0-5,0 bar


*Régler le régulateur à saumure (5), chapitre INSTALLATION

*Set the brine valve (5), chapter INSTALLATION PROCEDURE

ACCESSOIRES FOURNIS

Included accessories

Evacuations
et siphon
(8-10-11)



Evacuation vanne (8) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 12 mm
Valve evacuation (8) - 1.6 m long - inner diameter 12 mm

Trop-plein bac à sel (10) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 15 mm
Salt tank overflow (10) - 1.6 m long - inner diameter 15 mm

Egalement fourni: tube d'aspiration de saumure (9) - longueur 2 m - diamètre intérieur 6 mm
Also supplied: brining tube (9) - 2 m long - inner diameter 6 mm

Flexibles (13)
Flexible hoses



3/4" femelle -
Longueur 1 m
3/4" female -
Length 1 mm

Filtre (7)
Filter



3/4" femelle -
Longueur 10"
3/4" female -
Length 10"

By-pass (12)
Bypass



Modèle MULTIBLOCK
MULTIBLOCK model

INFORMATION TECHNIQUE

Technical information

Des conditions conjuguées de basse pression du réseau d'eau et de la hauteur élevée de l'égout peuvent être préjudiciables pour le saumurage et le rinçage de l'appareil.

Veuillez noter les préconisations suivantes :

- Il est possible de surélever l'égout jusqu'à 1 mètre pour une pression de 2,5 à 3 bar.
- Il est possible de surélever l'égout jusqu'à 2 mètres au-delà de 3 bar de pression.

Combined conditions of low water pressure and great height of the drain may disturb the proper working of the softener brining and rinsing. Please take into account the following recommendations:

- It is possible to have the drain up to 1 meter height for a pressure between 2.5 and 3 bar.
- It is possible to have the drain up to 2 meters height for a pressure higher than 3 bar.

**DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU - KONFORMITÄTSERLÄRUNG****Dénomination / Designation / Bezeichnung :** Adoucisseur / Water softener / Enthärter**Nom commercial / Trade name / Handelsname :** Cirrus**Type / Type / Typenbezeichnung :** BWT Ultra Cirrus, BWT Cirrus Plus

L'appareil est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable / *The device complies with the harmonization legislation applicable in the European Union* / Das Gerät entspricht den anwendbaren Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union :

Basse tension / Low voltage / Niederspannung 2014/35/UE

CEM / EMC / EMV 2014/30/UE

Machines / Machinery / Maschinen 2006/42/CE

RoHS 2011/65/CE

RED 2014/53/UE

Ce produit est soumis à la directive 2014/68/UE du 15/05/2014 relative aux équipements sous pression. Il remplit les exigences de l'article 4 point 3 (conception et fabrication dans les règles de l'art en usage) mais n'entre pas dans les catégories de I à IV et, à ce titre, n'est pas concerné par le marquage CE relatif aux équipements sous pression.

This product is subject to the Directive 2014/68/UE of 15/05/2014 relating to pressure equipment. It complies with the requirements of articles 4 item 3 (design and manufacture according to the rules of the Art) but does not belong to categories I to IV and, for this reason, are not concerned by the CE marking relating to pressure equipment.


Dieses Produkt unterliegt der Richtlinie 2014/68/UE vom 15/05/2014 über Druckgeräte. Es erfüllt die Anforderungen des Artikels 4, Punkt Nr. 3 (kunstgerechte Entwicklung und Anfertigung), gehört aber nicht zu den Kategorien I bis IV, und ist in diesem Sinne nicht von der CE Kennzeichnung für Druckgeräte betroffen.

La déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de / *The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of* / Die Konformitätserklärung ist erstellt unter der alleinigen Verantwortung von :

BWT FRANCE - 103, rue Charles Michels - 93206 SAINT-DENIS CEDEX

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées / *The following harmonised norms are applied* / Folgende harmonisierte Normen sind angewandt :

EN 61000-6-3 : 2001 + A11 (2004), EN 61000-6-1 : 2007, EN 60335-1 (10/2002) + A1 (12/2004) + A2 (08/2006) + A11 (02/2004) + A12 (03/2006), EN 300328 v2.1.1 (2016)



Jean-Vincent LORENZO – Responsable QSE

Signature (Qualité) / *Signature (Quality)* / Unterschrift (Qualität)
Datum

Saint-Denis, 24/09/2019

Lieu et date / *Place, date* / Ort,